



Commune : SAINT-GIRONS

Rivière : Le Salat

## Usine hydroélectrique de Palétès, digue du canal emportée

1 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_3494

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 23/10/2017




Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.16785000 / Y: 42.96880000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 550404.17 / Y: 6209450.07

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.16785 / Y: 42.9688

Code Hydro: 00--0250

Rive de référence: Droite

**7 Novembre 2011**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

**Commentaires :** Débordement de l'Ariège dans le canal d'aménée de l'usine de Palétès. La digue entre le Salat et le canal a été emporté ainsi qu'une partie de l'enrochement de protection à l'aval des vannes de prise d'eau. - commentaires photo : Vue depuis la digue entre le canal et la route départementale (rive droite) - Vue depuis l'amont de la digue endommagée. - La flèche illustre l'axe d'écoulement du débordement. La photo est prise depuis l'entrée du canal d'aménée vers l'aval

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_7564

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :

20/01/2021



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Pérennité : Aucune

PHEC : Non

État du repère : Disparu

Repère calculé : Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU SALAT DU 7 NOVEMBRE 2011 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivélée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)